

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управление  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Оренбургской области

460021, Оренбургская область, город Оренбург, улица 60 лет октября, дом 2/1 Тел.: (3532) 33-37-98, E-mail: oren-rpn(2esoo.ru  
ОКПО 76135607, ИНН/КПП 5610086110/5 61001001

Предписание № 07-140-П

г. Оренбург

«15» декабря 2017г.

Николаева Ирина Михайловна, главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

на основании акта проверки, проведенной в соответствии с распоряжением № 07-140-П от «18» октября 2017 года в  
отношении Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 67»  
(МОАУ «СОШ № 67») г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 10, стр.1.

ИНН 5609024254. ОГРН 1025600896034 (ИМРФ по налогам и сборам Дзержинского района. г. Оренбурга. Оренбургской  
области)

(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес  
места жительства индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрированном органе)

установил(а): выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, ч.2 ст.5 Федерального закона от 17.09.1998г № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Приказа № 125н от 21.03.2014 г «Об утверждении национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Приказа МЗ РФ от 16.06.2016г № 370н «О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к приказу МЗ РФ от 21.03.2014г № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»:

1. Площадь учебных кабинетов начальных классов на одного обучающегося не соответствует требованиям санитарных правил (менее 2,5м<sup>2</sup>) во всех классах, что является нарушением п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому площадь учебных кабинетов принимается без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования, используемых в образовательной деятельности, из расчета: не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1 обучающегося три фронтальных формах занятий. Расчетное количество обучающихся в классах определяется исходя из расчета площади на одного обучающегося и расстановки мебели, в соответствии с разделом V настоящих санитарных правил.

2. Рабочие места в кабинетах располагаются по периметру ориентированы боковой стороной к световым проемам, естественный свет падает преимущественно слева, за исключением двух видеодисплейных терминалов в кабинете №34, которые ориентированы боковой стороной к световым проемам, естественный свет падает справа, что является нарушением п. 6.1., СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, согласно которому «Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева.»

3. Имеющиеся 5 санузлов на 1,3,4-ом этажах - не задействованы согласно проектному решению по назначению, используются под подсобные помещения, что является нарушением п. 4.25, п. 1.7 СанПиН 2.4.2.2821-10. Количество санитарно-технических приборов в здании школы (раковин для рук) не соответствует потребности: 581 обучающийся из них мальчиков -299 человек, девочек-282 человек. Занимаются в 1 смену, оборудованы: 1 унитаз на 28 девочек, 1 раковина на 70 девочек (при норме 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек, 1 унитаз на 22 мальчиков, 1 раковина на 50 мальчиков, писсуары не предусмотрены проектным решением (при норме 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков.), что является нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10. Унитазы оборудованы кабинами без дверей, в 2-х сан. узлах имеются перегородки - (нарушение п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10).

4. На унитазах в санузлах для мальчиков и девочек отсутствуют сиденья, что является нарушением п. 5.8., СанПиН 2.4.4.2599-10.

5. Стены учебных помещений окрашены масляной краской, частично вододисперсионной краской. оклеены обоями – в учебных кабинетах: № 38, №43, №32, что затрудняет проведение влажной обработки и дезинфекции, что является нарушением п.4.28, п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10. Потолки побелены или окрашены вододисперсионной краской, в актовом зале потолок «Армстронг». Имеются дефекты внутренней отделки потолка в коридоре на 4-ом этаже в виде подтёков, разводов, нарушена целостность пола (порван линолеум) на 3, 4 этаже. в малом спортивном зале на полу имеются щели между досками, что затрудняет проведение влажной обработки и дезинфекции, что является нарушением п.4.28, п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10. СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому «Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибом и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.», «Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений.»

6. В результате проведения инструментальных измерений искусственного освещения установлено, что уровни искусственной освещенности не соответствуют СанПиН 2.4.2.2821-10 в 1 точке из 30 (кабинет ИВТ №34) фактически замеры составили 260±18лк, при норме 300-500лк. о чём свидетельствует протокол измерений освещённости №04-231г от 28.11.2017г. заключение санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки по результатам инструментальных измерений №01.04-670-г от 28.11.2017г., что является нарушением п.7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10. согласно которому «В учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности должны соответствовать следующим нормам: на рабочих столах - 300 - 500 лк, в кабинетах технического черчения и рисования - 500 лк, в кабинетах информатики на столах - 300 - 500 лк. на классной доске 300 - 500 лк, в актовых и спортивных залах (на полу) - 200 лк, в рекреациях (на полу) - 150 лк.»

7. Отсутствует шкаф для хранения столовой посуды в зоне раздачи, что является нарушением п. 4.7. СанПиН 2.4.5.2409-08.

8. Расписание уроков не соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях»:

1. Учебная нагрузка должна быть распределена в течение недели таким образом, чтобы облегченный учебный день приходился на четверг или пятницу (1а,1в,2б,7б классы - в понедельник. 5а,6а,7а,8а,8б,9а,9б,11 классов в субботу что не соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 10.11.).

2. Наиболее трудные предметы должны проводить для обучающихся 1 классов на 2 уроке. у 2-4 классов на 2-3 уроках, у 2-4 классов на 2- 3 уроках, проводятся на 1-4 уроках, у 5-11 классов проводятся на 1-5 уроках, нарушение п. 10.8., СанПиН 2.4.2.2821-10).

9. Вакцинация сотрудников не соответствует ч.2 ст.5 Федерального закона от 17.09.1998г № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и Приказу № 125н от 21.03.2014 г «Об утверждении национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям». Приказу МЗ РФ от 16.06.2016г № 370н «О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к приказу МЗ РФ от 21.03.2014г № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», п. 11.8, СанПиН 2.4.2.2821-10. Своевременно не проведена ревакцинация против дифтерии, столбняка: Курочкин А.О. (26.05.2005г.), Меренцова Д.К. (31.05.2006г.), Сальникова О.В. (14.01.04г.), Афанасьева Л.А. (03.09.2007г.), Юдина Н.А. (04.12.07г.). Юртаева Е.А. (11.10.2007г.).

10. Отсутствует подводка горячего водоснабжения к раковинам для мытья рук в кабинете рисования (черчения); физики, химии, туалетных помещениях, мастерских для мальчиков. кабинетах начальных классов, что является нарушением п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

(указать нарушения, которые были выявлены при проверке, с указанием: соответствующих обстоятельств - объекта, вида деятельности (услуг), продукции и т.п.; норм законодательства, предусматривающих обязательные требования)

в связи с вышеизложенным и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

### ПРЕДПИСЫВАЮ

Муниципальному общеобразовательному автономному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 67» (МОАУ «СОШ № 67») г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д.10, стр.1.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

принять следующие меры по устранению выявленных нарушений:

1. Проводить комплектование вновь организованных классов с учетом норм площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования, используемых в образовательной деятельности из расчета: не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий. Срок исполнения: 24.08.2018г.
2. Разместить рабочие столы в кабинете информатики №34 таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева.  
Срок исполнения: 30.01.2018г.
3. Задействовать согласно проектному решению по назначению санузлы, использовать по назначению. Унитазы оборудовать кабинами без дверей.  
Срок: 20.11.2019г.
4. В санузлах на унитазы установить сиденья изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами.  
Срок исполнения: 24.08.2018г.
5. Устранить дефекты внутренней отделки потолка в коридоре на 4-ом этаже, пола в коридоре на 3, 4 этаже, в малом спортивном зале, выполнить отделку стен материалами устойчивыми к моющим и дезинфицирующим средствам в учебных кабинетах № 38, №43, №32.  
Срок исполнения: 20.11.2019г.
6. Довести уровень искусственного освещения до санитарно-гигиенических норм в кабинете информатики.  
Срок исполнения: 30.01.2018г.
7. Установить шкаф для хранения столовой посуды в зоне раздачи.  
Срок исполнения: 24.08.2018г.
8. Провести корректировку расписания уроков в соответствии с санитарными нормами и правилами.  
Срок исполнения: 30.01.2018г.
9. Обеспечить своевременную вакцинацию сотрудников учреждения в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.  
Срок исполнения: 25.03.2018г.
10. Обеспечить подводку горячего водоснабжения к раковинам для мытья рук в кабинете рисования (черчения), физики, химии, туалетных помещениях, мастерских для мальчиков, кабинетах начальных классов.  
Срок исполнения: 20.11.2019г.


О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области в письменном виде по адресу: г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1.

(наименование Управления или территориального отдела)

в срок не позднее 3 дней от даты окончания срока, установленного для устранения каждого из нарушений. К указанному уведомлению могут быть приложены документы, подтверждающие факт выполнения соответствующих мероприятий.

Главный специалист-эксперт ОНГДиП

(должность лица, выдавшего предписание)

  
(подпись)

Николаева Ирина Михайловна



(фамилия, имя, отчество)

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в суд или вышестоящему должностному лицу.

За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого оно выдано, привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 67» (МОАУ «СОШ № 67») г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 10, стр. 1., директора Шилихину Ларису Федоровну.

Предписание получит:

  «15» 12 2017 г.

(ФИО индивидуального предпринимателя или должность, ФИО законного представителя юридического лица)

Отметка о направлении предписания заказным письмом